



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА**  
**СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**  
**07 БРОЈ 404- ЈН-172/19**  
**28.10.2019. ГОДИНЕ**

**ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, СА  
ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: ИСПРАВЉАЧ ЗА НАПАЈАЊЕ ТЕТРА  
БАЗНИХ СТАНИЦА  
ЈН број 172/19**

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац одговара на питање у отвореном поступку јавне набавке добара, са закључењем оквирног споразума: ИСПРАВЉАЧ ЗА НАПАЈАЊЕ ТЕТРА БАЗНИХ СТАНИЦА, на начин како следи:

**ПИТАЊЕ:**

„Молим Вас да у вези са предметном јавном набавком доставите одговоре на следећа питања:

1. Да ли максимална висина исправљача мора да буде 3U, односно да ли висина може бити 6U?
2. Да ли осигурачи за потрошаче и батерије морају бити само са предње стране или могу бити и са задње стране исправљача?
3. Да ли прикључци за потрошаче и батерије морају бити са исте стране где су и осигурачи?“

**ОДГОВОР:**

1. Висина исправљача не сме да буде већа од 3U.
2. Осигурачи за потрошаче и батерије мора да буду са предње стране исправљача.
3. Прикључци за потрошаче и батерије треба да буду са задње стране исправљача.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**